PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa		
Temat:	Szprotawa, analiza wody,		
Data pobierania próbek:	09.06.2017	Nr protokołu pobierania:	333/2017
Data przyjęcia próbek do badań:	09.06.2017	Data zakończenia badań:	12.06.2017
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	024/2017-44	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	12.06.2017	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 962/2017 SUW Szprotawa woda uzdatniona	Próbka nr 963/2017 Szprotawa ul.Sobieskiego Piekarnia woda z sieci
*	pH,	-	PN EN ISO 10523:2012	7,4 (temperatura pomiaru 20,3 °C)	7,5 (temperatura pomiaru 20,9 °C)
□ *	Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100ml,	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0	0
□ *	Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1 jtk/100ml,	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zał. nr 1	0	0
*	Pobieranie próbki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007				

* *badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji*

□ * *badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 622*

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr.inż. Monika Szefner

EKOSYSTEMY - JT J.Teterycz
LABORATORIUM
ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
REGON

Koniec sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy – JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.