POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU

68 - 100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 477 66 00, fax (068) 477 66 00

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

Żagań, dnia 13 czerwca 2017 r.

NS-HK.903.57.2017

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1
67 - 300 Szprotawa

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) po zapoznaniu się z otrzymanymi (data wpływu: 13 czerwca 2017 r.) wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 9 czerwca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Ekosystemy-JT Jerzy Tetrycz w Zielonej Górze z wodociągu publicznego w Szprotawie zaopatrującego w wodę miejscowość: Szprotawa, Leszno Górne, Leszno Dolne, Wiechlice, Dziećmiarowice, Sieraków, Bobrowice, Nowa Kopernia, Szprotawka, Cieciszów, Henryków, Polkowiczki, Kartowice, Biernatów, Pasterzowice gm. Szprotawa administrowanego przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 1,

- ✓ sprawozdanie z badań nr 024/2017-44 z dnia 9 czerwca 2017 r. nr próbki wody 963/2017, pobranej z kurka czerpalnego w piekarni przy ul. Sobieskiego w Szprotawie,
- ✓ sprawozdanie z badań nr 024/2017-44 z dnia 9 czerwca 2017 r. nr próbki wody 962/2017, pobranej z kurka czerpalnego w SUW w Szprotawie,
- ✓ sprawozdanie z badań nr 024/2017-45 z dnia 9 czerwca 2017 r. nr próbki wody 964/2017, pobranej w Szkole Podstawowej w m. Wiechlicach,
- ✓ sprawozdanie z badań nr 024/2017-46 z dnia 9 czerwca 2017 r. nr próbki wody 965/2017, pobranej w Szkole Podstawowej w m. Lesznie Górnym,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym w miejscowościach: Leszno Górne, Leszno Dolne, Szprotawka, Sieraków, Bobrowice, Dziećmiarowice, Wiechlice i Biernatów.

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 9 czerwca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Ekosystemy-JT Jerzy Tetrycz w Zielonej Górze (protokół pobrania próbek wody do spożycia Nr 333/2017) z wodociągu publicznego w Szprotawie wykazała, że jakość wody w miejscowościach: Leszno Górne, Leszno Dolne, Szprotawka, Sieraków, Bobrowice, Dziećmiarowice i Biernatów w badanym zakresie bakteriologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii z grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, zobowiązuje Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 1:

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie bakteriologicznym;
2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym i używaniu jej wyłącznie po uprzednim przegotowaniu;
3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.

Obowiązki wymienione w punktach 1 - 3 należy wykonać w terminie natychmiastowym.

W załączeniu: sprawozdanie z badań NR 024/2017-46 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu
Jerzy Stępień

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a (HK, HZZiPU, EP, HDM)

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Szprotawa
   ul. Rynek 45
   67 - 300 Szprotawa
2. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu
   ul. Dworcowa 39
   68-100 Żagań
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   ul. Szprotawska 30B
   68-100 Żagań